ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ **77.01.12.П.001995.05.15** Дата **29. 05. 2015 г.**

На основании заявления № **01609** от **16.04.2015**

Организация-изготовитель: **ООО "Гален"**
Адрес: 428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Комбинатская, д. 4 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "Гален"**
Адрес: 428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Комбинатская, д. 4 (Россия)

Наименование продукции: **Арматурные стержни базальтопластиковые**

Продукция изготовлена в соответствии: **с ТУ 5714-006-13101102-2009 "Арматурные стержни базальтопластиковые "**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **доверенность,ТУ 5714-006-13101102-2009 "Арматурные стержни базальтопластиковые ", удостоверение качества, этикетка, договор аренды, выписки из ЕГРЮЛ.**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой изделия, произведенные методом пултрузии базальтового ровинга, пропитанного компаундом**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протоколы ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №3514 17 от 22.04.2015 г., 4424 11, 4425 11 от 21.05.2015 г.**

№061470

© ЗАО «Типовой печатный двор», г. Москва, 2014 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	0	не более 2
Формальдегид, мг/м3	<0,001	0,01
Фенол, мг/м3	<0,001	0,003
Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов т (Бк/кг): и соответствует 1 классу материалов используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.	74	не более 370

Область применения: **Для изготовления гибких связей многослойных сборных железобетонных стеновых панелей, бетонных, железобетонных, каменных и комбинированных стен жилых и общественных зданий и сооружений, теплоэффективных трехслойных блоков, распорных элементов тарельчатых дюбелей, армирования бетонных и каменных конструкций**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 5714-006-13101102-2009. При установке применять СИЗ кожи рук (рукавицы). Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч.**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Арматурные стержни базальтопластиковые**
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача) — **Иваненко А.В.**

Заведующий отделом профилактической токсикологии — **Скворцова Е.Л.**

Эксперт (эксперты) — **Завьялов Н.В.**, **Васильева Г. В.**

gallicomposite.ru